

监 理 日 记 ()

日期: 2017年07月04日

星期: 二

天气: 多云

气温: 27-35°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视。
2. 检查杆架安装, 要求接头处满焊, 并做好防腐。
3. 要求2-3#区路半段支架基础孔内土泥重新清理干净。
4. 要求现场施工人员佩戴好安全帽。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通通
变电气有限公司
江苏华能建
设工程集团
有限公司
江苏卓越所
能建设工程
有限公司

1. 2-1#区材料清理, 2-3#区支架撒料, 自拌混凝土材料准备。
- 4#、5#、6#区接地焊接, 杆架制作安装。
2. 4#区铁塔围栏基础浇筑, 放水处理区回填。
- 2-3#区围栏挂网子。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 刘金堂 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

