

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 20日

星期: 五

天气: 多云

气温: 21-30

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 见证电站并网全过程. 3. 检查现场施工要求施工人佩戴安全防护.	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送 电有限公司 江苏华融建 设工程集团 有限公司 江苏卓越建 设工程有限 公司	施工内容及进度 1. 并网倒送电. 完成所有电气设备. 电缆冲击试验. 1#、2#、3# 2-#光伏区全容量并网发电. 总容量7MW. 3#支架接地线连接. 2-3# 钻孔. 2. 升压站地坪砖铺设. 种草. 铁艺围栏. 柱头顶帽浇筑. 围墙 石. 综合楼电气安装. 围墙涂料施工
其 它 事 项	凌晨4:00开始倒送电. 上午10:00第一台逆变器并网发电.	
本日现场监理人员: 刘金堂. 徐乙国		
记录人: 徐乙国		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

