

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 29 日

星期: 四

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏'发电'项目.

天气: 晴
气温: 20-31°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查箱变、35kV开关柜接线情况准备并网送电。
3. 检查组件安装、要求支架调整后再安装。
4. 要求现场施工工人必须佩戴安全防护帽。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通运
变电有限公司

江苏华能建设
工程集团有限公司.
江苏华能建设
工程集团有限公司.

1. 1#、2#、3#、4# 接线检查。
- 3# 4# 西接地网敷设。线路检查整理
- 2-1#、2-3# 箱变接线检查。
- 2-1# 支架组件安装、电气接线
2. 4# 站房主体结构、单排柱敷设。绝缘用拉基线杆夹。
- 综合接地电气安装、墙内穿线施工
- 4# 站房所有电气调试完成准备受电。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 刘金堂 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建