

监 理 日 记()

日期: 2017年07月01日

星期: 六

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 雷阵雨转多云

气温: 20-31°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查4#、5#、6#区接地敷设、焊接。
3. 要求施工人员进行戴好安全帽、山地施工注意安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司江苏华能建设
工程集团有限
公司江苏卓越新
能建设工程
有限公司

1. 光伏4#、5#、6#区桥架安装、接地焊接、1×4mm²电缆敷设
2. 升压站电气围栏柱子抹灰、贴砖。场地平整、回填
- 综合接地网材料施工，电气安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂、徐建国

记录人:

徐建国

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

