

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 03日

星期: 一

天气: 多云

气温: 21-35°

工程名称: 新建嘉城泽州县南村镇环要村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 与施工单位、业主、监理单位一同检查开压站生产区存料问题, 并对问题进行统计。 3. 检查杆架基础浇筑情况, 要求将混凝土捣实。 4. 检查2-3H区材料准备情况, 要求施工人员将过车处支架基础孔周围土清理干净, 以防车子碾压将孔堵掉。 5. 要求现场施工人员佩戴好安全帽, 山坡施工注意安全, 高温施工注意避开高温时间, 以防中暑。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋能送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏卓越新能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 4H-5H-6H光伏区主接地网焊接, 支架与主网连接, 支架间接地带铁齿装, 杆架支架浇筑。 2-1H 接地引线, 电缆整理。 2-3H 材料运送到位准备工作。 2. 4H区铁芯圈拉拉贴砖。 围墙挂腻子。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘金堂, 徐玉国		
记录人: 徐玉国		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建