

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22-26℃

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇 环秀村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 2. 检查 2-3# 混凝土浇筑. 3. 检查 2-1# 桁架支架浇筑, 浇筑质量不符合要求下发整改通知单. 4. 检查 3# 组件接地跨接线安装情况即不符合要求通知整改. 5. 检查 2-3# 支架安装, 要求支架立杆尽量往高安装, 控制好支架角度.	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送 变电有限公司 江苏华能建设 工程有限公司 江苏华能建 设工程有限公司	施工内容及进度 1. 2-1# 桁架支架浇筑, 支架制作. 2-3# 支架基础浇筑, 支架安装. 3# 4# 桁架盖板安装. 升压站前场平. 2. 升压站大门前清理, 场平. 综合楼, 警卫室, 电气安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 刘金堂, 胡强, 徐建国		
记录人: 徐建国		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建