

监 理 日 记(072)

B7

日期: 2017年 6 月 4 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 24~16

工程名称: 华阳县80MW炉内式无灰发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区: 立柱焊接, 桩基础2. 场区道路修筑, 桩基出地卸货, 电缆管卸货, 外压站过梁桥梁涵管预埋 外压站: 60kV电缆沟酒水养护, 电缆沟圈梁支模, 验洞 桩加强钢筋立柱, 雨棚支模, 连接变围墙砌砖 配电柜内墙粉刷, 拉地新钢筋有2处焊接不规范 110kV外线: 13#塔组完成, 26#塔组完成30%, 7#, 8#塔基础开挖.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 立柱焊接钢筋, 支架安装, 打桩钢筋, 场区道路修筑完成. 13#塔组完成100%, 26#塔组完成30%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王书余, 孙悦, 王少印		
记录人: 王少印		总监 (总监代表): 黄永群

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建