

监 理 日 记(09 |)

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 二

天气: 阴阵雨

气温: 22°C

工程名称: 华鑫县 10kV 防冰式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

光伏区: 支架安装, 基础下预埋工, 接地网电缆沟排水.

升压站: 综合楼排架拆除, 室内杂物清理 管线施工.

警卫室围墙施工, 配电柜一次设备室 110kV 高压柜安装

全部就位固定, 地阻测试合格, 二次设备室 35

kV 控制柜就位固定等.

110kV 外线: 下预埋工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

支架安装.

110kV 升压站电缆到户累计 50 户左右.

四平方线连接记流箱.

其
它
事
项

桩机电贺两车(296根) -

海盐油对会议.

本日现场监理人员

李维军

王若名

王利利

陈永平

陈绍光

记录人: 陈永平

总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制