

监 理 日 记()

日期: 2018 年 5 月 15 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 27℃-35℃

工程名称: 湖南华容县北港镇4x20MW光伏电站分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视.	
施 工 情 况	承包单位 美之龙 海霖	施工内容及进度 1. 施工人员在厂区进行电缆沟, 接地沟回填工作, 监理人员现场查看, 电缆接地网埋深度符合图纸规范要求. 2. 施工人员进行接地扁铁的黄绿漆上色工作.
其 它 事 项	现场安全无事故 王乐尔离开项目.	
本日现场监理人员: 王孝金, 张文武		
记录人: 张文武		总监 (总监代表): 黄永革

江苏省建设厅监制

