

监 理 日 记 ()

日期: 2018年 5月 25日

星期: 五

天气: 多云

气温: 23℃-35℃

工程名称: 湖南华容县北港镇4x20MW农光互补分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	监理巡检厂区	
施 工 情 况	承包单位 英茂 海霖	施工内容及进度 1. 施工人员对厂区未做好的接地网进行施工焊接。 2. 施工人员对厂区组件支架未连接的接地线进行 消除处理。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员: 王孝金 张斌		
记录人: 张斌		总监 (总监代表): 黄永革

江苏省建设厅监制

