

监 理 日 记()

日期: 2018年5月26日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 20℃-26℃

工程名称: 湖南华容县北安镇4X20MW农光互补分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理巡检厂区	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	英之茂 海霖	1. 早上下雨, 厂区内停工. 2. 施工队对厂区组件支架未连接的接地线进行消缺处理.
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员	王孝金 张斌	
记录人: 张斌	总监 (总监代表): 黄永华	

江苏省建设厅监制

