

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9 月 16 日

 天气: 晴
 气温: 21℃~32℃

星期: 六

工程名称: 华容县4x20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场(巡)视: 1. 支架安装53组(A08·A10区). 2. 立杆焊接86个(A10区). 3. 组件MC4插头接线(A08·A06·A07区). 4. 组件调整(B32·B33·A06·A07区). 5. 接地线、电缆沟开挖(A09区). 6. 接地网焊接(A07区). 7. 光伏线敷设(A09区). 8. 汇流箱接线(A09区).	
施 工 情 况	承包单位 南通通融 湖南元人 江苏海源 中优能源	施工内容及进度 人员: 管理8人, 施工24人. 总: 80人. 机具: 吊车2台, 挖机2台, 装载机3台. 地线机2台, 叉车1台.
其 它 事 项	现场问题: 汇流箱无接地. 电缆沟深度不足. 立杆焊接面积不足.	
本日现场监理人员: 戚永成, 王君余, 王...		
记录人:	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制

