

监 理 日 记()

日期: 2018 年 4 月 30 日

星期: 日

工程名称: 通武运河续建一期工程

天气: 晴朗 微风

气温: 6-26℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日因雨打桩15根, 设备损坏, 无进展
2. 支梁吊装物理, 累计完成76%以上, 组件吊装42根 累计47%以上
3. 综合楼外墙抹灰完成80% 控制室完成100%
4. 箱变平台完成
5. 接地网完成, 与总包检验合格后填埋隐蔽
6. 水上运输柴油机和操作人员要扎紧安全带和衣服下摆, 防止卷入转动轮造成危险。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 各组件支梁吊装单位, 强化施工人员的施工技术工作, 现均已有人不知道吊装角度。
2. 土方开挖须经检验合格后再总包、监理检查验收, 交下一步施工。

其
它
事
项

1. 今天翻电缆架现场安装, 明天检查安装情况, 以防破坏, 如修复工作。
2. 现均已有人不知道吊装角度。
3. 土方开挖须经检验合格后再总包、监理检查验收, 交下一步施工。

本日现场监理人员

张明坤

王兴明

记录人:

张明坤

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制