

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年07月17日

天气: 多云  
气温: 27-29°C

星期: 二

工程名称: 通威东港通光佳期20mmp

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>亭站监督: 8E-PE PE-10E 高压电缆耐压试验 13:30 ~ 14:50 结束 10-12E 高压电缆头制作 巡视: 箱变厂内柜修6E箱变 光伏E汇线、2E185、2E25 电缆头制作安装、 接地焊接</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>今日完成: 8E-PE 10E-PE 高压电缆耐压试验、 4E所需接地全部焊接完成。 7E汇线完成2组 10E高压电缆头制作安装完成 8E 10E 电缆完成50% 9E 所需接地焊接完成。 3、4、5E 加固电缆桥架</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p></p>	
<p>本日现场监理人员</p>	<p>张珠琳 王兴明</p>	
<p>记录人: 张珠琳</p>	<p>总监(总监代表): 王兴明</p>	