

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22~30℃

工程名称: 通威(洪,港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料,准备通威光伏事业部竣工检查验收. 2. 检查 11 已箱盖,平盒组件,电气焊缺情况. 发现有螺栓遗漏,发现螺栓未紧固等问题. 责令继续整改,并下发通知单. 3. 发现一台逆变器工作有异响,请运维人员与厂家联系 确认情况是否异常.	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 4 已, 5 已 箱架盖板安装完成 6 已 箱架盖板安装完成 光伏已安装 11 已组件, 发现电气焊装
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴叫
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴叫	

