

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 07月 06日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14~26℃

工程名称: 通威东港消光一体二期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 6#、7#方舱内缺桩记录, 已在或上次检查不合格项目, 检查合格。 2. 国柱基础预制, 立柱预埋, 检查预制桩基础高 600mm, 直径 300mm, 预埋柱深 200mm 符合设计图纸要求。	
施 工 情 况	承 包 单 位	今日完成: 6#、7#方舱内组件电气消缺 完成国柱基础预制 48 个。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳		总监 (总监代表): 王兴明

