

监理日志 ()

日期: 2017 年 09 月 11 日

天气: 晴

气温: 13-22

星期: 一

工程名称: 通成(东港)港区一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查复检 5 处, 6 处组件消缺, 整改合格. 2. 检查 1 处, 2 处杂草清理 3. 协助总包整理完善竣工资料.	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 1. 清理 1 处, 2 处杂草 2. 5 处 6 处电气组件消缺整改 3. 竣工资料整改 4. 更换 10 处故障逆变器一台
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

