

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月31日

天气: 晴

星期: 五

气温: 15℃

工程名称: 淮沪电力团保电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员对逆变器升压平台基础轴线进行复核。 2. 监理人员对钢筋进行见证取样。 3. 监理部召开第四次监理例会。	
施 工 情 况	承包单位 土建、电气 安装施 工共10人 作业。	施工内容及进度 1. 水平接地极进行焊接作业。
其 它 事 项	水平接地极的搭接焊缝要按设计图纸来焊接。 监理人员现场发现搭接焊缝不符合要求, 已要求施工单位整改。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁 勇