

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 6 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 15℃

工程名称: 淮阴电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员发现井逆变压器升压平台基础底部有积水, 要求施工方将积水抽掉。 2. 监理人员现场发现支架安装工人将支架装错, 要求施工方整改。 整改情况: 已按图纸正确做好。 3. 监理人员对井逆变压器升压平台基础圈梁、柱、顶端浇筑进行旁站。	
施 工 情 况	承包单位 土建施 工 电 气 施 工 共40人。	施工内容及进度 1. 土建施工人员进行井逆变升压平台基础立柱、圈梁、顶端进行浇筑。 2. 电气安装人员进行光伏支架安装。
其 它 事 项	临时停电注意安全。	
本日现场监理人员: 武满宏 记录人: 武满宏 总监(总监代表): 李勇		

江苏省建设厅监制