

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 星期一

工程名称: 淮沪电力田集电厂农光互补 9 MW 分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 25℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场发现光伏组件施工 人员有 1 个搬运光伏板现象, 要求施工方严禁 1 人搬运要两人搬运。 落实情况: 已由两人搬运。	
施 工 情 况	承包单位 土建施工 电气安装 共 62 人	施工内容及进度 1. 土建施工浇筑升压变平台主体。 2. 预制仓升压平台基础浇筑。 3. 电气安装进行支架安装。 4. 光伏板检测人员进场。
其 它 事 项	要特别注意光伏板搬运组装情况, 严禁 1 人搬运。	
本日现场监理人员: 武满宏 记录人: 武满宏 总监 (总监代表): 袁 野		