

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月29日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 25℃

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 监理人员对#2光伏区域光伏组件安装进行定期检查, 安装误差在设计范围内。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	电气安装 人员施工	<p>1. 电气安装人员铺设#2光伏区域内光伏板至汇流箱的1x4mm²的电缆。</p> <p>2. #1区域内开始安装电缆桥架。</p> <p>3. #5区域内进行光伏支架安装。</p>
其 它 事 项	<p>电气安装要加快进度。</p>	
<p>本日现场监理人员: 武满宏</p>		
<p>记录人: 武满宏</p>		<p>总监(总监代表): 董永明</p>