

监 理 日 记()

日期: 2017年5月20日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 30°C

工程名称: 淮海助力风集中厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

| | | |
|----------|--|---|
| 监理工作情况 | <p>1. 施工段到预制区的电力电缆埋设及接线 未交叉、且没有防护措施。要求施工单位整改， 并落实。</p> <p>2. 要求施工单位加快进度。</p> | |
| | 承包单位 | 施工内容及进度 |
| 施工情况 | 监理 | <p>1. 预制区测温线保护。</p> <p>2. 直流侧缆安装。</p> <p>3. 测量光伏板组件电压及极性。</p> <p>4. 其他初步整理。</p> |
| | | |
| 其它事项 | 无 | |
| 本日现场监理人员 | 武满宏 | |
| 记录人: | 武满宏 | 总监(总监代表): 李军 |
| 江苏省建设厅监制 | | |