

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 13日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 19℃

工程名称: 常州经开区0.424109米伏安改造项目。

监 理 工 作 情 况	监督施工方对#7区的组件安装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中天电力	#7区组件安装。(4人)
其 它 事 项	发现小问题, 组件接线点焊接点高低不平, 组件安装有松动点。	
本日现场监理人员: 戚世雄		
记录人: 戚世雄		总监(总监代表):