

监 理 日 志

日期：2017年 7 月 14 日

天气 晴

星期：星期五

气温：26~37° c

工程名称：南京中山科技园 5MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工单位未施工。 2、整理监理资料，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京栖霞电力	1、未施工
其 它 事 项	1、升压站安全防护未做。 2、彩钢瓦屋面运维通道未做。 3、逆变器下方光伏线未做套管。	
本日现场监理人员		王琛
记录人：王琛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：