

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 12 日

天气: 晴

气温: 31℃

星期: 五

工程名称: 淮南市产业集聚区6mwp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场巡视施工情况, 万向保安全及质量。 ②. 早: 08:00-11:00. 部门业主王总现场巡视检查指导工作。 1) 巡视淮地厂区旧件变发施工情况, 巡视中, 发现一人未正确佩戴安全帽, 现场及时整改, 并现场安全教育。 2) 巡视开关柜及箱变在施工中, 要求钢筋绑扎规范, 焊持饱满, 注意安全施工。 ③. 下午: 14:00-17:00. 淮地厂区内电缆沟顶管, 施工中要求顶管人员按照规范施工, 确保一次成功。	
施 工 情 况	承包单位 国电南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 ①. 外代国电南京自动化股份有限公司今日开挖竖井观察, 施工1人, 管理人员1人。 ②. 淮地厂区箱变4#. 焊制柜内箱施工1人, 管理人员1人。 ③. 淮地厂区旧件变发, 施工1人, 管理人员1人。淮地厂区电缆沟顶管施工, 施工1人, 管理人员1人。要求施工人员在施工过程中, 正确佩戴好安全帽及系好安全带, 确保安全。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 顾旭林