

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 18 日

星期: 二

工程名称: 环境电箱及MVA线路

天气: 晴

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 外线电缆 终端制作 检查
2. 配电柜柜接 检查
3. 厂区箱变 检查。(异响麻面现象未解决)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 3#-4#屋面 光伏接线施工 (各5人)
- 2 箱变内部树叶清理 施工 (进入收尾阶段)

其
它
事
项

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人: 于道芳

江苏省建设厅监制