

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 日

天气: 阴

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 盐城中商365MW光伏项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 2#屋面组件安装巡检
2. 箱变基础拆模检查(发现蜂窝麻面现象)
3. 电缆桥架安装巡视

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

1. 组件安装 14人施工
2. 室外土建部分拆模、清扫(8人施工)

其  
它  
事  
项

组件检测人员测功率

本日现场监理人员

总监(总监代表):

记录人: 王道春