

监 理 日 记()

天气: 晴
气温:

日期: 2017年 4月 23日

星期: 日

工程名称: 时渡镇3.65MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 配电柜设备调试完成
2. 各箱变接地施工验收(焊点处未做防腐处理)
3. 2#屋面接线巡视

施工内容及进度

承包单位

施
工
情
况

1. 箱变调试施工 3人施工
2. 2#屋面光伏接线 4人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 于通春

总监(总监代表):