

监 理 日 记()

日期: 2017年06月18日

星期: 日

天气: 多云
气温: 21℃-31℃

工程名称: 嘉善县2017年农村电网改造升级工程35kV线路工程

监 理 工 作 情 况	现场监理巡视 C2杆坑 F5杆坑 B2接地 A2接地 施工段塔坑负责人 李金荣 负责塔坑巡查管理到位 检查接地深度及焊接工艺, 焊接点并且需要刷防腐漆。 检查杆坑底部地基情况, 杆坑深度核对无误(塔坑坑)		
施 工 情 况	承包单位 中利建设有限公司	施工内容及进度 C2、F5杆坑 B2、A2接地	
其 它 事 项	本日现场监理人员: 庄玉章 王程煌 顾建 记录人: 庄玉章 总监 (总监代表): 江苏南电电力工程		