

监 理 日 志

工程名称: 多州梨目沟 120MW 光伏发电项目 5kV 集电线路工程

日期	2017 年 10 月 12 日 星期四	气候	多云	气温	10-16℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	E5-E7 架线, 线的三相弧垂度一致, 符合要求 底座螺栓全符合要求				
检查发现的问题	铁塔与接地未连接				
处理措施、意见、结果	要求铁塔与接地立即连接				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟		总监签阅		