

监 理 日 志

日期：2017 年 6 月 1 日

天气：晴

星期：星期四

气温：18-31℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、1 号厂房直流电缆放线巡视检查，屋顶边缘放线人员配备有安全绳，电缆头有胶带包裹防止电缆进水 2、二次室调试巡视，一切正常进行 3、一次室打压试验巡视，实验数据由实验人员当场记录	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、二次室设备调试完成 80% 2、1 号厂房直流电缆放线完成 70%	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

