

# 监 理 日 志

日期：2017年6月14日

天气：晴

星期：星期三

气温：19-31℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、4号厂房至开关站防雷接地网焊接检查，扁铁搭接长度大于2d，施工人员在敲除焊渣后涂抹防腐，均符合要求。 2、4号厂房屋顶防雷接地焊接巡视，扁铁搭接与防腐符合要求。 3、整理监理资料。
施 工 情 况	施工内容及进度 1、1号厂房至开关站防雷接地扁铁焊接完成 2、4号厂房屋顶防雷主接地网完成60%
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：

