

监 理 日 志

日期：2017年6月15日

天气：晴

星期：星期四

气温：12-34℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、早上无人施工，下午4号厂房4平方电缆放线巡视，4平方电缆号码管清晰齐全（1、2、3号除组与组之间防雷接地未做，其他全部完成）
施 工 情 况	施工内容及进度
	1、4号厂房汇流箱位置变更，原来放的4平方电缆较短，补汇流箱4平方电缆
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：

