

监 理 日 志

第 页 共 页

2017年 3月27日 星期: 一	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 19℃ 最低 13℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作内容: 1. 检查支架安装, 检查支架安装的质量. 2. 汇流箱成头接MC4接头, 对施工人员进行安全培训. 3. 对9区支架焊接的质量检查. 4. 整理资料. 遇到问题: 支架的宽度及规格和图纸不相符, 已告知施工负责人, 仍未得到回复.		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建