

监 理 日 志

第 页 共 页

工程名称: 丰县扩客项目 2017年 4月8 日 星期: 六	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 16℃ 最低 14℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 当前主要工作是接地扁铁的焊接。 各个焊接点都符合图纸设计，接地土方开挖 的进度未达到图纸设计要求。相关问题已通知 施工单位负责人。 2. 做好旁站、记录焊接的质量和土方回填。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

