

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 星期日

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云

气温: 14℃-26℃

监 理 工 作 情 况

1. 组件到货开箱检查.
2. 8号、9号厂房组件吊装旁站.
3. 现场发现个别组件钢化玻璃有划痕.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五洋电力

施工人数: 28人

施工内容: 1号厂房支架安装5%, 7号厂房导轨安装3%  
组件吊装旁站 8号厂房, 9号厂房.  
2号箱变基础板梁钢筋绑扎支模.

其 它 事 项

今日到货组件884片, 容量为0.283mw

本日现场监理人员

记录人: 周晓霞

唐友民 周晓霞

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制