

监 理 日 记()

日期: 2017年5月16日

星期: 星期三

天气: 阴

气温: 14℃-22℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

1. 检查施工现场安全问题, 发现爬梯螺丝有松动, 要求现场立即整改。

2. 现场检查基础砌砖人员有抽烟情况, 以责令施工方整改。

施 工 情 况

承包单位

王洋电力

施工内容及进度

施工人数: 45人

施工内容:

1. 8号、9号、10号房组件吊运安装
2. 13号房桥架安装15%
3. 3号箱变基础砌砖

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 曹晓东

总监 (总监代表): 曹晓东

江苏省建设厅监制