

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 5月 19日

星期: 星期五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴

气温: 14℃ - 23℃

监 理 工 作 情 况

检查现场发现9#厂房接地扁铁焊接未做防火措施, 以责令该现场立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五线  
弱电  
电力

施工人数: 30人

施工内容:

1. 8#、10#厂房组件安装

2. 9#厂房接地扁铁焊接

施工人数 3人  
收管开关站地基开挖。

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐友友 胡林林

记录人:

唐友友

总监 (总监代表):

胡林林