

监 理 日 记 ()

日期: 2011 年 6 月 10 日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 19℃-29℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日巡查现场发现 3# 房接地扁钢焊接不牢, 焊渣未清理, 要求立即整改。

2. 现场 6# 房发现有未盖文通帽, 要求立即整改。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

王 伟
张 伟
李 伟

张 伟 36 人。

1# 房接地扁钢焊接 50%

3# 房接地扁钢焊接 100%

1# 房接地扁钢焊接 100%

8# 房接地扁钢焊接 100%

3# 房接地扁钢焊接 100%

开 关 柜 没 有 盖 帽 8 人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐 龙 飞, 刘 伟 强

记录人: 唐 龙 飞

总监 (总监代表):

胡 伟 林