

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 12日
 星期: 星期一
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 22℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日现场发现甲类站二次设备柜体不符合要求以责令
 现场立即整改

2. 现场发现两人站二次柜内带电作业违反规定。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

五位
 站知
 电力

施工人数: 50人

内容: 5# 7# 站母线串接完成60% . 6# 站新架架线100%
 9# 站架架线串接完成100% . 5# 站架架线串接100%
 10# 站架架线串接完成100%

施工人数: 10人

内容: 开关站二次设备柜电柜接电。

其 它 事 项

本日现场监理人员

唐龙飞 周晓峰

记录人:

周晓峰

总监(总监代表):

胡德林