

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 星期三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 25.2-36.1

监 理 工 作 情 况

1. 今日检查现场均发现部分组件接头外露, 存在有积水现象, 组件线缆摆放, 从速整改立即整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

王 维
洋 东 中 力

施工队: 45人。
内容: 1. 5# 7# 组件支架运输完成 20%
2. 2# 7# 组件支架安装完成 25%
3. 2#、3# 7# 组件支架运输散料。
4. 9#、10# 7# 组件支架运输散料。
站人板板人
内容: 开关站箱体安装并安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):