

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年7月17日

星期: 星期一

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴

气温: 24℃ - 36℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

今日巡视现场发现现场存在安全隐患，  
以责令现场立即整改。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

五洋电力

施工人数: 6人  
: 对桥架整改  
桥架盖板整改及修整,  
桥架口进行封堵,  
电缆管封堵。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制