

监 理 日 记()

日期: 2017年 1 月 19 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 27℃ - 31℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

今日现场发现12号箱支架旁拉紧螺栓松动，
以及现场整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五
号
旁

施工人员 10人

组件边压中压块修复整改。

桁架盖板整改。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 潘晓明

总监 (总监代表): 胡德林