

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 15°C

工程名称: 南网能源南京中建设工 8.5MW 光伏项目.

监
理
工
作
情
况

日常巡查: 一期组件安装, 对组件质量以及施工安全文明例行检查, 质量符合施工要求.

二期厂房走道板铺设, 施工现场部分支架有松动, 对相关负责人进行口头整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

亿
研
生
源

一期组件安装.

二期走道板铺设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

胡海平 王响东 王峰

记录人:

王峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

