

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 10 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24℃

工程名称: 南网融媒原系中建设工地上网供电项目.

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 对三期1#、2#箱变基础浇筑, 一、二期箱变基础浇筑, 进行旁站, 浇筑完成后, 砼人员未养护, 部分混凝土浇筑有裂缝现象, 通知施工单位整改. 对一期屋顶钢结构吊装我方监理进行安全旁站, 吊装时未系安全带对吊钩. 现场通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	注意安全. 文明施工.	
本日现场监理人员		李维平. 翁成宇. 蒋帅斌.
记录人: 翁成宇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维平.