

监 理 日 志

工程名称: 有网电杆塔基础中建设工队施工项目

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	18℃
监理人员动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 电杆块进场. 合格.			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	暂列吊运				
施工进度情况	一、二、三期电杆安装完成约85%。 一、二、三期电杆架安装完成。 三期电杆架安装完成。 三期电杆架安装完成。				
检查发现的问题	现场检查情况。二期下料时较小丁部顶部电杆吊起。发现个别人员将电杆吊起时未配备对讲机未佩戴安全标语标识牌。				
处理措施、意见、结果	通知施工负责人对施工过程中存在的问题及时整改。 整改完毕。符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	刘新宇	总监签阅			