

监 理 日 志 (常州正德)

日期: 2017 年 6 月 12 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 27℃

工程名称: 南网项目南京中新化285mm光伏项目

监 理 工 作 情 况	二期2#厂房导轨安装, 质量一般。 在二期2#厂房导轨安装的质量检查时, 发现横梁之间的螺栓未拧紧, 现在通知施工单位负责人进行整改, 要求施工单位加强现场的施工质量的管理, 对所有已安装完成的导轨进行自检, 对存在问题的区域及时进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	二期2#厂房导轨安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李海平 宋文亮	
记录人: 李海平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

