

监 理 日 志 (常州五环)

日期: 2017 年 6 月 17 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 29°C

工程名称: 南网项目南京中建华 28.5mw 光伏项目.

监 理 工 作 情 况	1. 二期 1#、2# 屋面夹具与导轨的质量验收, 对导轨间的尺寸与通道尺寸进行核查, 尺寸无误, 验收合格。 2. 二期 2# 厂房部分采光棚的警戒线被风吹落, 已现场通知施工负责人整改。	
施 工 情 况	施工单位 徐矿集团	施工内容及进度 1. 三期 3# 厂房夹具、导轨加固。 2. 一期 1# 厂房夹具整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王海军 袁国亮
记录人: 袁国亮		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建