

监 理 日 志 (常州王堰子)

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 29.6

工程名称: 南网能源·南京中电代285MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	对二期1#厂房屋面导轨安装情况进行检查. 在导轨安装中 存在跟宿不一致. 长短不一. 已通知现场负责人进行整改. 严格要求现场安装人员. 要求施工单位加强施工人员的 技术交底工作. 检查二期导轨安装的质量.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	二期1#厂房屋面导轨安装 二期1#厂房屋面导轨安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王海平	
记录人: 王海平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

