

监理日志 (常州正源)

日期: 2017 年 6 月 6 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 20℃

工程名称: 常州正源 285MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	早晨停止。 下午: 对二期1#厂房导轨安装, 存在问题如下: ① 导轨与梁之间的螺栓未拧紧, 有松动现象。 ② 现场采光棚警戒线断裂, 未及时进行修理。 对二期现场质量检查, 现场垃圾清理不及时。 如后续垃圾乱放, 对存在的问题通知现场管理人员进行处理。	
施 工 情 况	施工单位 徐矿集团	施工内容及进度 二期未施工 二期1#厂房导轨安装
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵海平 宋宏亮
记录人: 赵海平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

